



Prot. DGO
A mezzo fax

MPGERE 2-4
REV.1 del 26/05/14

SICILIACQUE SPA



Protocollo Uscita
GERE R:
N° Prot. 0006701/16
Del 03/10/2016

Ai S.I.A.N. dell'Asp di Agrigento
Ai S.I.A.N. dell'Asp di Caltanissetta
Ai S.I.A.N. dell'Asp di Palermo

Ad AMAP S.p.A. (gestione comuni ex APS)
Ad Acque di Caltanissetta S.p.A.
A Girgenti Acque S.p.A.

Ai Comuni di Acquaviva Platani, Agrigento, Alia,
Aliminusa, Aragona, Bompensiere, Caccamo, Campobello
di Licata, Campofranco, Canicatti, Casteltermini, Delia,
Lercara Friddi, Licata, Milena, Montedoro, Montemaggiore
Belsito, Mussomeli, Ravanusa, Roccapalumba,
Sommatino, Sutera, Serradifalco, San Cataldo, Vicari

Ai Consorzio Bonifica 3 Agrigento
Ai Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	
UFFICIO PROTOCOLLO	
ARRIVO N°	18074 04 OTT. 2016
Prot.	
PARTENZA N°	DEL

OGGETTO: presenza di Manganese nelle acque dell'invaso Fanaco

Facendo seguito a quanto comunicato in precedenza riguardo la presenza di manganese nelle acque derivate dall'invaso Fanaco, con la presente si comunica che già dalla mattina del 01/10/16 i valori di manganese in ingresso al potabilizzatore Fanaco si sono gradualmente ridotti facendo ridurre anche il tenore di manganese in uscita, come rilevato dagli analizzatori in continuo presenti in impianto.

In data 03/10/16 abbiamo eseguito i prelievi lungo alcuni punti strategici degli acquedotti Fanaco, Madonie Ovest e Montescuro Est. I risultati delle analisi hanno mostrato che lungo tutti i sistemi approvvigionati dal potabilizzatore Fanaco i valori sono rientrati nei limiti previsti dal D.Lgs. 31/2001, come di seguito specificato:

- acquedotto Fanaco (Acquaviva Platani, Agrigento, Aragona, Campobello di Licata, Campofranco, Canicatti, Casteltermini, CB3,m, CB4, Delia, Licata, Mussomeli, Ravanusa, Sommatino, Sutera): valori compresi tra 11 µg/l e 12,5 µg/l
- acquedotto Madonie Ovest (Bompensiere, Milena, Montedoro, Serradifalco, San Cataldo): valori compresi tra 12 µg/l e 19,5 µg/l

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280899 - www.siciliacquespa.it
C.F./P. IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 03/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. euro 400.000,00 int. vers.

- acquedotto Montescuro Est (Alia, Aliminusa, Caccamo, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Vicari): valori compresi tra 11,7 $\mu\text{g/l}$ e 12,4 $\mu\text{g/l}$

Continueremo a tenere sotto controllo l'andamento del fenomeno tenendovi informati sui risultati delle analisi.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Enrico Spada)

